

Leuchtenart: Mastleuchte

Leuchtenbezeichnung: 862

Schutzart: IP 54

Anwendung: Mastleuchte für den Innen – und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Leuchtstofflampe TC-L, 24 W, 2G11 Sockelung
 Osram: Dulux – L, 24 W, 1200 lm
 Philips: PL-L, 24 W, 1800 lm

Konstruktion:

Aluminiumguß, Aluminiumprofil
 Konusraster – Spiegeloptik aus hochglänzendem, eloxierten Aluminium
 für tief- / breitstrahlende, rotationssymmetrische Lichtverteilung
 Schlagzäher Schutzzyylinder aus Plexiglas, klar
 3 Befestigungslöcher Ø11mm im Leuchtenfuß auf Teilkreis Ø 140mm
 1 Fassung 2G11
 Schutzart IP 54
 Spritzwassergeschützt
 Staubgeschützt
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Leuchtenkörper mit Konusraster und Plexiglas Körper auf den Mast aufsetzen.
 Vorher Verbindungskabel durch den Mast nach unten führen. Mastaufsatz mit Hilfe der drei Gewindestifte gegen den Mast verspannen. Netzkabel mit Anschlußklemme verbinden und den Mast auf ein separates Fundament bzw. auf einem werkseitig lieferbaren Erdeinbausockel Art.Nr. 690011 montieren.
 Das Dach auf den Mastaufsatz aufsetzen und die Mastspitze darauf setzen.
 Mastspitze gegen den Mastaufsatz mit drei Gewindestiften verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Die drei Gewindestifte am unteren Ende des Leuchtenkopfes lösen und diesen abnehmen. Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenkopf wieder aufsetzen und befestigen.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.
 Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
 Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.
 Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

